

Förbud att hantera, förvara och ladda litium jon-batterier för privata transportmedel i universitetets lokaler och säkerhetskrav för hantering av övriga litium jon-batterier.

Inledning

Från och med villkors ändring 2023-05-01 av universitetets verksamhetsförsäkring har Kammarkollegiet infört en ny säkerhetsföreskrift rörande hantering av litium jon-batterier. Villkorsförändringen innebär att universitetet ska:

”säkerställa att litium jon-batterier avsedda för transportmedel såsom cyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel samt övriga litium jon-batterier, större än 10 Ah förvaras, hanteras och/eller laddas på ett säkert sätt i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 samt vara försett med detektion för rök.”

Hantering i strid med Kammarkollegiets säkerhetsföreskrift skulle kunna leda till att en brandskada inte omfattas av universitetets försäkring.

Omfattning

Mot denna bakgrund införs **förbud** mot att litium jon-batterier avsedda för transportmedel tillhörandes anställda, studenter och besökare, hanteras i universitetets lokaler. I enlighet med Kammarkollegiets säkerhetsföreskrift avses med hantering: förvaring, hantering och laddning.

Litium jon-batterier avsedda för transportmedel som ägs av Örebro universitet samt litium jon-batterier större än 10Ah ska då de inte används förvaras och laddas i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från verksamheten. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 samt vara försett med detektion för rök. Med detektion för rök avses automatiskt brandlarm.

Undantag

Hantering, förvaring och laddning av blybatterier omfattas inte av föreskriften.

Utrustning eller transportmedel för framkomlighet för personer med funktionsvariation får nyttjas obegränsat i universitetets lokaler.

Litium jon-batterier mindre än 10Ah som inte används till transportmedel omfattas inte av säkerhetsföreskriften.

Ansvar

Hantering av litium jon-batterier avsedda för transportmedel som tillhör personal, studenter och besökare inte hanteras i strid mot detta beslut ligger på den enskilde.

Prefekt och avdelningschef eller motsvarande ansvarar för att hantering rörande övriga litium jon-batterier sker i enlighet med detta beslut.